



► Nr. VO/2025/13996
öffentlich

Lübeck, 14.02.2025

Antwort -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Kristin Gercke (E-Mail: kristin.gercke@luebeck.de Telefon: 122-3910)

Antwort auf die Anfrage des AM Prieur (CDU): Abflussleitung Beckergrube

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.02.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
17.03.2025	Bauausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage des AM Prieur (CDU): Abflussleitung Beckergrube am 07.10.2024 im Bauausschuss:

AM Prieur sagt, dass er von Anliegern der Beckergrube gehört habe, dass diese mit ihren Kellern Probleme hätten, da die Abflussleitungen zu klein seien. Die Leitungen sollen neu gemacht werden, aber es sei wohl nicht vorgesehen, die Abflussleitungen zu vergrößern. Er wolle wissen, wie damit umgegangen werden solle.

Antwort:

In der Beckergrube beteiligen sich die Entsorgungsbetriebe an der Baumaßnahme des Bereichs Stadtgrün und Verkehr. Ein Neubau der vorhandenen Hauptsammler für Regenwasser (RW) oder Schmutzwasser (SW) ist nicht vorgesehen, da die vorhandenen Kanäle den Zielvorgaben des Generalentwässerungsplans (GEP) entsprechen.

Die Maßnahmen der EBL zielen auf eine Vervollständigung und ggf. Reparatur der vorhandenen Hausanschlüsse und Kanäle ab. Teilweise sind die Grundstücke noch nicht mit separaten Hausanschlüssen für RW angeschlossen, sondern leiten RW und SW noch im Mischsystem (MW) über einen Hausanschluss in die Hauptsammler ab. Diese Grundstücke erhalten zusätzlich zum vorhandenen MW-Hausanschluss einen RW-Hausanschluss. Der MW-Anschluss wird dann zukünftig als reiner SW-Anschluss genutzt.

Die Hauptsammler in der Beckergrube entwässern bereits getrennt. Aus den Nebenstraßen fließt teilweise noch MW zu.

Nach der baulichen Herstellung der Trennentwässerung im öffentlichen Bereich werden die Grundstückseigentümer, die einen neuen bzw. zusätzlichen RW-Hausanschluss erhalten, zur Herstellung der Trennentwässerung auf ihren Grundstücken aufgefordert. Die betroffenen Eigentümer sind hierüber von den EBL bereits während der Planungsphase informiert worden.

Anlagen:

Keine

Senator Ludger Hinsen