



3 – Umwelt, Sicherheit & Ordnung
3.370 – Feuerwehr
3.370.4 – Vorbeugender Brandschutz
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck

Anlage 4 zu den Zulassungsbedingungen der Hansestadt Lübeck Einhaltung technischer Richtlinien für zugelassene Errichter (ZE)

- DIN EN 54-2 BMA-Übertragungseinrichtung
- DIN EN 50136 Alarmübertragungsanlage
- DIN 14675 Brandmeldeanlagen Teil 1 & Teil 2
- VdS 2463 Übertragungsgeräte für Gefahrenmeldungen
- VdS 2465 Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen
- VdS 2471 Übertragungswege in AÜA
- VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall
- VDE 0100 ff Vorschriften zur Installation von Niederspannungsanlagen

Die Einhaltung der oben aufgeführten technischen Richtlinien zum Betrieb einer Alarmübertragungsanlage wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum

Firmenstempel/ Name und Unterschrift des Bewerbers



Bitte senden Sie das von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete Formular

per Post an die folgende Anschrift:

Hansestadt Lübeck - Feuerwehr

Abteilung 3.370.4 Vorbeugender Brandschutz

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: vb-feuerwehr@luebeck.de