



3 – Umwelt, Sicherheit & Ordnung
3.370 – Feuerwehr
3.370.4 – Vorbeugender Brandschutz
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck

Anlage 5 zu den Zulassungsbedingungen der Hansestadt Lübeck

Einhaltung technischer Richtlinien für Provider

- DIN EN 50518 Alarmempfangsanlage
- DIN EN 54-2 BMA-Übertragungseinrichtungen
- DIN EN 50136 Alarmübertragungsanlagen
- DIN 14675 Verbindungsarten und Zertifikat für Provider
- VdS 2463 Übertragungsgeräte für Gefahrenmeldungen
- VdS 2465 Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen
- VdS 2466 Alarmempfangseinrichtungen für Gefahrenmeldungen
- VdS 2532 Verzeichnis über anerkannte Übertragungswege
- VdS 2471 Übertragungswege in AÜA
- VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall
- VDE0100ff Vorschriften zur Installation von Niederspannungsanlagen
- VdS 3138 Betrieb einer NSL

Die Einhaltung der oben aufgeführten technischen Richtlinien zum Betrieb einer Alarmübertragungsanlage wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum

Firmenstempel/ Name und Unterschrift des Bewerbers



Bitte senden Sie das von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete Formular

per Post an die folgende Anschrift:

Hansestadt Lübeck - Feuerwehr

Abteilung 3.370.4 Vorbeugender Brandschutz

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: vb-feuerwehr@luebeck.de